

KOMPENSOINTI PARISTONPALO 15.4 .2013

PARISTO TIEDOT

NOKIA ADK

Q 50 kVAR

In 72 A

vuosimalli 1984

Tarjoukset uudesta paristosta olivat tulleet

HALTIJALLA AUTOMAATTINEN PALOILMOITIN -
PÄÄKESKUSHUONEESSA on 1 savuilmaisin
PALOHÄLYTYS 04:10

- Liekit tuli kotelon välistä, palokunta tuli nopeasti paikalle, paikallistuntemus
- Pääkeskushuoneeseen ei onneksi muuta vauriota, lattian imurointi jauheesta.

KOTELON ULKOPUOLI



SISÄPUOLI – ei näkyvää vahinkoa

